ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA

RELATÓRIO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, conforme Lei Estadual n° 16.157/2013, o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013 e o Lei Estadual 17.071/17, emite o presente Relatório Preventivo Contra Incêndio (RPCI) para o imóvel abaixo descrito. Este RPCI define os sistemas e medidas de segurança contra incêndio e pânico para o imóvel e dispensa a aprovação de projeto de prevenção e segurança contra incêndio e pânico (PPCI).

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO

Registro da Endereço (RE): RE8343000268A		
Nome da Edificação: Município de Schroeder		
Nome Fantasia: Galpão da E.M Frida Hein Krause		
Logradouro público: R: MARECHAL CASTELO BRANCO		**Nº**: 8382
Bairro: BRACINHO	**Município**: SCHROEDER/SC	**CEP**: 89275-000
Complemento:	**LAT/LONG**: (-26.375156966971,-49.107701492521)	
Referência:	**Arquivo:**	
Blocos Homologados CBMSC: 0	**Blocos Cadastrados CBMSC**: 1	

2. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL

NR	Nome Completo	CPF
1	MUNICÍPIO DE SCHROEDER	83.102.491/0001-09
2	MUNICÍPIO DE SCHROEDER	83.102.491/0001-09

3. DADOS DA SOLICITAÇÃO

Protocolo: A8343000198A	**Característica de**: Baixa Complexidade RPCI-RT	**Nº de Blocos**: 1
Área total da solicitação: 288,00 (m²)		
Nome Solicitante: Ruan Gustavo Motta		**CPF/CNPJ** : 078.637.499-30
Data da Solicitação: 28/03/2022	**Quantidade de anexos**: 3	

3.1. DETALHES POR BLOCO

3.1.1. Galpão

Área da solicitação: 288,00 (m2)		**Área aprovada**: 288,00 (m2)		
Nº de pavimentos: 1	**Altura**: 3,00 (m)	**Área do pavimento Tipo**: 288,00 (m)	**Área desconsiderada**: 0,00 (m2)	
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI-RT	**Carga de incêndio**: Baixa - 300,00 (MJ/m2)	**Situação**: EXISTENTE	**Lotação Máxima**: 100	
Tipo da Edificação: ALVENARIA CONVENCIONAL	**Tipo de Escada**: Sem escada	**Quantidade de Glp**: --		

OCUPAÇÕES

NR	Ocupação	Destinação	Área	Área Comum	Área Solicitada
1	E-1 [Educacional e cultura física] Escola em geral	Escolas de primeiro	288,00 (m²)	0,00 (m²)	288,00 (m²)

RISCOS ESPECIAIS

Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA

1. Iluminação de emergência

DESCRIÇÃO/TIPO: SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM BLOCOS AUTÔNOMOS.

LOCAL: UMA EM CIMA DO PALCO E QUATRO NO SALÃO.

CAPACIDADE/QUANTIDADE: BLOCO TIPO 01
CAPACIDADE: 9 W / 600 LUMENS.
QUANTIDADE: 5 UNIDADES.

OBSERVAÇÃO: As luminárias de emergência devem ser constituídos de forma que qualquer de suas partes resistam a uma temperatura de 70º C, no mínimo por 1 hora.
O material utilizado para a fabricação da luminária deve ser o tipo que impeça propagação de chama a que sua combustão provoque um mínimo de emanação de gases tóxicos.
O Sistema deve ter autonomia mínima de 1 hora de funcionamento, garantida durante este período a intensidade dos pontos de luz de maneira a respeitar os níveis mínimos de iluminação desejados.

2. Proteção por extintores

DESCRIÇÃO/TIPO: PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO POR EXTINTORES.

LOCAL: NO SALÃO ENTRE AS SAÍDAS PARA A CALÇADA.

CAPACIDADE/QUANTIDADE: CAPACIDADE: 4 KG.
QUANTIDADE: 1 UNIDADE.

OBSERVAÇÃO: PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO POR EXTINTORES PORTÁTEIS DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS ABC) - 4kG / 3-A : 40-BC.

3. Sinalização de emergência

DESCRIÇÃO/TIPO: SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO ATRAVÉS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA.

LOCAL: NAS SAÍDAS PARA A CALÇADA, NA SAÍDA EM FRENTE AO DEPÓSITO E NO EXTINTOR.

CAPACIDADE/QUANTIDADE: QUANTIDADE: 4.

OBSERVAÇÃO: PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA, MATERIAL ACRÍLICO OU SIMILAR NA COR BRANCA COM LETRAS EM VERMELHO FIXADAS A 20 CM DA VERGA DAS PORTAS DE SAÍDA.
PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES.

4. DECLARAÇÃO

Declaro que o o imóvel é de baixa complexidade, conforme os critérios previstos na Instrução Normativa nº 1 do CBMSC, e que o dimensionamento dos sistemas e medidas de SCI, por mim realizado, está em conformidade com as NSCI, sob pena de indeferimento quando da vistoria no imóvel e novo processo para emissão de RPCI. Declaro, ainda, estar ciente das sanções previstas em Lei ao meu cliente em caso de inconsistência nas informações prestadas e de descumprimento das NSCI.

Assinatura Eletrônica

Ruan Gustavo Motta
NOME

SC182971-0
Registro (CREA/CAU, outros)

078.637.499-30
CPF

SCHROEDER/SC, 28/03/2022
LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: **966a84f299eb50ade0b155fa5270d296c287189c**