ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA

COMPROVANTE DE SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE DE PPCI / RPCI

Registro de Endereço (RE): RE8343000503A

Nome da Edificação: EDENILSON WEISS		
Nome Fantasia: EDENILSON WEISS		
Logradouro público: ESTRADA BRAÇO DO SUL		**Nº**: 6054
Bairro: BRACO DO SUL	**Município**: SCHROEDER/SC	**CEP**: 89275-000
Complemento:	**LAT/LONG**: (-26.354521108074,-49.057526520328)	
Referência:	**Arquivo:**	
Blocos Homologados CBMSC: 0	**Blocos Cadastrados CBMSC**: 1	

NR	Nome Completo	CPF/CNPJ
1	E. W.	***.908.039-**
2	T. D. f.	***.361.529-**

Protocolo: A8343000553A **Característica de**: Baixa Complexidade RPCI **Nº de Blocos**: 1

Área total da solicitação: 63,50 (m²)			
Nome Solicitante: T. D. f.	**CPF/CNPJ** : 090.908.039-98	**Evento**: Não	
Data da Solicitação: 09/10/2023	**Quantidade de anexos**: 0	**Risco do processo**: RPCI sem prévia análise	

3.1.1. Aviário Weiss (329125)

Área da solicitação: 63,50 (m2)		**Área do Bloco**: 63,50 (m2)	
Nº de pavimentos: 1	**Altura**: --	**Área do pavimento Tipo**: 63,50 (m)	**Área desconsiderada**: 0,00 (m2)
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI	**Carga de incêndio**: Baixa - 300,00 (MJ/m2)	**Situação**: NOVA	**Lotação Máxima**: 5
Tipo Construtivo: MADEIRA	**Escada do Bloco**: Sem escada	**Quantidade de Glp**: --	**Risco do Bloco**: RPCI até 80m²

Resumo do enquadramento simplificado (4878468): A somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 80m². Altura total das destinações é menor ou igual a altura base. Altura do bloco é 0m, altura base é 8.4m. Área total menor ou igual a 750m². Número de pavimento(s) menor ou igual a 3. Não existe ocupação M8 nesse bloco e a somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 80m². Uso/Armazenamento de GLP é menor ou igual a 190kg. Líquido inflamável em área interna menor ou igual a 0.25m³. Líquido inflamável em área externa menor ou igual a 20m³. Não existe ocupação F6 ou F11 nesse bloco com lotação superior à 100 pessoas. Não existe ocupação F (exceto F6 e F11) nesse bloco com lotação superior à 200 pessoas. Ocupações e destinações em conformidade com o QUADRO 1 do Anexo A da IN001.

OCUPAÇÕES

NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	I-1 [Indústria] Locais onde as atividades exercidas e os materiais utilizados apresentam baixo potencial de incêndio. Locais onde a carga de incêndio não chega a 300 MJ/m2	Outros	0,00	5,00	63,50	0,00	63,50

RISCOS ESPECIAIS
Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA		
SISTEMA/MEDIDA	**SIGLA**	**DESCRIÇÃO**
Proteção por extintores	PPE	Instalar um (1) extintor portátil do tipo Pó ABC com capacidade extintora de 2-A:20-B:C a cada 60m (cobre um raio de 30m). Deverá ainda ter no mínimo 2 unidades extintoras por pavimento, exceto nos locais até 100m². Deverá estar conforme Instrução Normativa 06/DAT/CBMSC.

Saídas de emergência	SE	Adequar conforme Instrução Normativa 09/DAT/CBMSC Deverá, ainda, realizar as adequações abaixo 1. Possuir piso antiderrapante e incombustível; 2. Não possuir degraus em leque; 3. Devem ter largura mínima de 1,20 m; 4. O guarda-corpo deve ter altura mínima de 1,10 m; 5. O corrimão deve ser contínuo em ambos os lados, e ter altura entre 0,80 m e 0,92 m; 6. Identificar o número do pavimento; 7. Prever sinalização (placa de SAÍDA) com indicação clara do sentido de saída; 8. Devem possuir iluminação de emergência.
Iluminação de emergência	IE	Edificação isenta de iluminação de emergência conforme critérios definidos na Instrução Normativa 11/DAT/CBMSC.
Sinalização de emergência	SEM	Edificação isenta de sinalização de abandono de local conforme critérios definidos na Instrução Normativa 13/DAT/CBMSC.
Instalações de gás combustível (GLP & GN)	IGC	A edificação não fará uso de GLP.

NR	Nome e-SCI	Nome Original	Descrição Documento	Data Upload
Nenhum anexo foi inserido				

Assinatura Eletrônica

T. D. f.

NOME: EDEILSON WEISS

CPF: 090.908.039-98

LOCAL E DATA: SCHROEDER/SC, 20/11//2023

ENDEREÇO IP DO SOLICITANTE: BRAÇO DO SUL 6054