Relatório de Dúvidas do Processo

Processo

Número: 57/2025
Modalidade: Pregão Eletrônico
Orgão: Município de Schroeder
Número do Processo Interno: 135
Abertura: 05/09/2025 - 09:00
Município: Schroeder / SC

Registrado em	Assunto	Respondido Em
02/09/2025 - 17:17:03	miro	03/09/2025 - 13:40:27
o item 02 de mão de obra do piso polido (a terraplanagem a prefeitura vai dar pronta e tem momtagem de tela)		
Segue resposta do setor demandante: "informamos que o nivelamento do local será executado pela Prefeitura. Esclarecemos ainda que não será utilizada tela, sendo a execução realizada com adição de macrofibra"		

Voltar