ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE SCHROEDER **CNPJ:** 83.102.491/0001-09 **Telefone:** (47) 3374-6500 **Endereço:** Rua Marechal Castelo Branco, 3201 - Centro **CEP:** 89275-000 - Schroeder	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA **Nr.: 26/2025** **Processo Adm.:** 129/2025 **Data do Processo:** 11/08/2025

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 129/2025
b) Nr. Licitação: 26/2025 - CE
c) Modalidade: Concorrência eletrônica
d) Data de Homologação: 02/10/2025
e) Objeto da Licitação: *Contratação de empresa especializada para elaboração de laudos técnicos e estabelecimento do Plano de Implantação da Brigada de Incêndio (PIBI), com treinamento de brigadistas, conforme exigências do CBMSC, incluindo emissão de Anotação/Declaração de Responsabilidade Técnica (ART/DRT) para os ginásios Alfredo Pasold e Ginásio dos Imigrantes, ambos no Município de Schroeder/SC e segundo condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.*

Participante: STOP FIRE - PROJETOS E SOLUÇÕES CONTRA INCÊNDIO E

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	IN 7 – SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO Apresentação de laudo técnico ou ensaio do Sistema Hidráulico Preventivo, abrangendo a verificação das bombas de incêndio, válvulas, tubulações, reservatórios e demais dispositivos, conforme exigido pela Instrução Normativa nº 7 do CBMSC. O serviço deverá ser executado por profissional habilitado, com emissão da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). Apresentar laudo ou ensaio de bombas de incêndio, realizado por RT e acompanhado do DRT. - IN 7 – SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO Apresentação de laudo técnico ou ensaio do Sistema Hidráulico Preventivo, abrangendo a verificação das bombas de incêndio, válvulas, tubulações, reservatórios e demais dispositivos, conforme exigido pela Instrução Normativa nº 7 do CBMSC. O serviço deverá ser executado por profissional habilitado, com emissão da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). Apresentar laudo ou ensaio de bombas de incêndio, realizado por RT e acompanhado do DRT.	1,000	UN	700,00	700,00
2	IN 8 – INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL Apresentação de laudo técnico ou ensaio de estanqueidade e conformidade das instalações de gás combustível, incluindo tubulações, registros, válvulas, ventilação e demais itens normativos, conforme exigido pela Instrução Normativa nº 8 do CBMSC. O serviço deverá ser realizado por profissional habilitado, com emissão da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). Apresentar laudo ou ensaio de estanqueidade da rede gás, realizado por RT e acompan - IN 8 – INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL Apresentação de laudo técnico ou ensaio de estanqueidade e conformidade das instalações de gás combustível, incluindo tubulações, registros, válvulas, ventilação e demais itens normativos, conforme exigido pela Instrução Normativa nº 8 do CBMSC. O serviço deverá ser realizado por profissional habilitado, com emissão da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). Apresentar laudo ou ensaio de estanqueidade da rede gás, realizado por RT e acompan	1,000	UN	700,00	700,00

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
3	IN 12 – SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO Apresentação de laudo técnico ou relatório de manutenção e funcionamento do Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio, abrangendo centrais, acionadores manuais, sirenes, sensores e alimentação elétrica, conforme exigido pela Instrução Normativa nº 12 do CBMSC. O serviço deverá ser realizado por profissional habilitado, com emissão da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). Apresentar laudo ou ensaio de relatório de manutenção com DRT - IN 12 – SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO Apresentação de laudo técnico ou relatório de manutenção e funcionamento do Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio, abrangendo centrais, acionadores manuais, sirenes, sensores e alimentação elétrica, conforme exigido pela Instrução Normativa nº 12 do CBMSC. O serviço deverá ser realizado por profissional habilitado, com emissão da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). Apresentar laudo ou ensaio de relatório de manutenção com DRT	1,000	UN	700,00	700,00
6	IN 7 – SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO Apresentação de laudo técnico ou ensaio do Sistema Hidráulico Preventivo, abrangendo a verificação das bombas de incêndio, válvulas, tubulações, reservatórios e demais dispositivos, conforme exigido pela Instrução Normativa nº 7 do CBMSC. O serviço deverá ser executado por profissional habilitado, com emissão da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). Apresentar laudo ou ensaio de bombas de incêndio, realizado por RT e acompanhado do respectivo - IN 7 – SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO Apresentação de laudo técnico ou ensaio do Sistema Hidráulico Preventivo, abrangendo a verificação das bombas de incêndio, válvulas, tubulações, reservatórios e demais dispositivos, conforme exigido pela Instrução Normativa nº 7 do CBMSC. O serviço deverá ser executado por profissional habilitado, com emissão da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). Apresentar laudo ou ensaio de bombas de incêndio, realizado por RT e acompanhado do respectivo	1,000	UN	700,00	700,00
7	IN 8 – INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL Apresentação de laudo técnico ou ensaio de estanqueidade e conformidade das instalações de gás combustível, incluindo tubulações, registros, válvulas, ventilação e demais itens normativos, conforme exigido pela Instrução Normativa nº 8 do CBMSC. O serviço deverá ser realizado por profissional habilitado, com emissão da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). Apresentar laudo ou ensaio de estanqueidade da rede de gás, por RT e com DRT. - IN 8 – INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL Apresentação de laudo técnico ou ensaio de estanqueidade e conformidade das instalações de gás combustível, incluindo tubulações, registros, válvulas, ventilação e demais itens normativos, conforme exigido pela Instrução Normativa nº 8 do CBMSC. O serviço deverá ser realizado por profissional habilitado, com emissão da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). Apresentar laudo ou ensaio de estanqueidade da rede de gás, por RT e com DRT.	1,000	UN	700,00	700,00
				Total do Participante:	**3.500,00**
				Total Geral:	**3.500,00**

Schroeder, 02 de Outubro de 2025

.....

JAIR BRIDAROLI

Prefeito