ESCALA: SEM ESCALA

REDE
CELESC
220V/380V

Poste Particular
8m/300daN

3#50(50)mm² 1kV - Al - NI
RAMAL DE LIGAÇÃO
AÉREO
COM TRAVESSIA DE RUA

3#35(35)mm² 1kV - CU -
EPR/XLPE - CLASSE II
RAMAL DE ENTREDA
EM ELETRODUTO PVC
NBR-15465 Ø2' (50mm)

kW.h

QUADRO DE MEDIÇÃO (ELETRÔNICO)

(74.100 kW)

Utilizar Conector Olhal
nesta Conexão

3#35(35)mm² -
0,6/1kV - EPR/XLPE

125 A

3#16mm²
- 750V

3xDPS 275V
12,5-60kA
Classe-II

#16mm²
- 750V
Verde Classe II

15x2mm - CU

QDG

Ø75mm (74.100 kW)
R+S+T

3#35(35)mm² - 0,6/1kV -
EPR/XLPE - CLASSE II

#35mm² - 750V

Caixa de Inspeção de
Aterramento 33x35x40cm

Haste de Aterramento Ø5/8'
x 2400mm - NBR-13751

Conexão entre Haste de Aterramento
e Condutor de Aterramento deverá
ser feito por meio de Conector Tipo 1
ou 2, conforme especificado na
Norma E-321-0001, pág78.

Utilizar cabos nas seguintes cores:
-Fase R - PRETO
-Fase S - BRANCO/CINZA
-Fase T - VERMELHO
-Neutro - AZUL
-Terra - VERDE ou VERDE/AMARELO

Obra
MEDIÇÃO INDIVIDUAL - 125A - COMP. ESPORTIVO
AV. DOS IMIGRANTES, 2367 - CENTRO - SCHROEDER - SC - CEP: 89275-000

Responsável Técnico
Eng. Sandro Delai
077589-4

Proprietário
MUNICÍPIO DE SCHROEDER
CNPJ: 83.102.491/0001-09

Projeto
Projeto Elétrico

Folha
UNIFILAR

Descriminação
DIAGRAMA UNIFILAR

Conj. 1 | Fls./Conj. 1

PROTOCOLO	ART	Data	Escala	Desenho	Contato	R
8080548838	10583808-1	14/07/2026	INDICADA	Sandro	47 - 9 9117-0613 dellai@outlook.com.br	00

NÃO SERÁ PERMITIDO MODIFICAR ESTE PROJETO - LEI No. 5998-73 - DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

FOLHA A2 - 594x420mm