

Re: Fwd: dispensa de Licitação Nº 23/2024-PMS Processo nº 66/2024-PMS

Remetente lilian.o@schroeder.sc.gov.br <lilian.o@schroeder.sc.gov.br>
Para <defesa@defesasistemas.com.br>
Data 03-07-2024 13:09

- WhatsApp_Image_2024_05_08_at_08_25_59_1_.jpeg (~306 KB)
 WhatsApp_Image_2024_05_08_at_08_25_59_2_.jpeg (~234 KB)
 WhatsApp_Image_2024_05_08_at_08_25_59_4_.jpeg (~244 KB) WhatsApp_Image_2024_05_08_at_08_26_00.jpeg (~275 KB)
 WhatsApp_Image_2024_05_08_at_08_26_03.jpeg (~207 KB)

[Remover todos os anexos](#)

Boa tarde Andréia

Segue resposta do setor requisitante:

"O reparo da caixa d'água consiste em vedar os furos de uma delas, que está desativada, e conectar as duas caixas, conforme mostrado nas fotos em anexo."

Lilian D M Oliveira
Analista de Licitações e Contratos

----- Mensagem original -----

Assunto:dispensa de Licitação Nº 23/2024-PMS Processo nº 66/2024-PMS

Data: 02-07-2024 15:25

De: defesa@defesasistemas.com.br

Para: licitacao@schroeder.sc.gov.br

Boa tarde
tudo bem?

Gotaria de Informações:

Conserto da caixa d'água; (QUAL TIPO DE CONSERTO? TEM FOTOS?)

Poderia nos passar mais informações ?

Precisamos de mais informações para poder fazer a melhor proposta .

Aguardo breve retorno

Atenciosamente

Andréia

WhatsApp_Image_2024_05_08_at_08_25_59_1_.jpeg~306 KB



WhatsApp_Image_2024_05_08_at_08_25_59_2_.jpeg~234 KB



WhatsApp_Image_2024_05_08_at_08_25_59_4_.jpeg~244 KB



WhatsApp_Image_2024_05_08_at_08_26_00.jpeg ~275 KB



WhatsApp_Image_2024_05_08_at_08_26_03.jpeg ~207 KB

